

Wyniki analiz prób wody przed uzdatnieniem - wejście na SUW

L.p.	Oznaczenie	Wartość normatywna dla wody uzdatnionej (*)	Jednostka	nr analizy	18w/2017	71w/2017		
				data	06.02.17	15.05.17		
1	barwa	akceptowalny			12	15		
2	mętność	1	NTU		2	1,3		
3	odczyn	6,5-9,5	pH		7,3/15,6	7,4/16,8		
4	przewodność	2500	μS		510	530		
5	zapach		ob/nb		ob.	nb		
6	smak		ob./nb		ob.	nb		
7	amonowy jon	0,5	mg/l		0,17	0,28		
8	mangan	50	μg/l		134	140		
9	żelazo ogólne	200	μg/l		1610	1520		
10	bakterie grupy coli w 100 ml wody	0	jtk		0	0		
11	Escherichia coli	0	jtk		0	0		