



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W SKIERNIEWICACH

96-100 Skierniewice, ul. Piłsudskiego 33, woj. łódzkie

Tel. Cen.: 468334600, 468334685. Fax 468333021. e-mail: psse.skierniewice@pis.gov.pl, www.psseskierniewice.pl

Skierniewice, dnia 13.09.2017r.

Nasz znak: PSSE.HŚ.4851.8.17

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
„WOD-KAN” sp. z o.o.  
wpłynęło  
dnia **2017 -09- 19**  
**SEKRETARIAT**  
Ld .....2735..... podpis .....

**Prezydent  
Miasta Skierniewice**

ul. Rynek 1  
96-100 Skierniewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn.zm.), § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989).

**stwierdza  
przydatność wody wodociągu Skierniewice do spożycia**

**UZASADNIENIE**

Zakład odpowiedzialny za jakość wody wodociągu komunalnego Skierniewice czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30 przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej:


- pobranych w dniu 03.07.2017r. z wyjścia na sieć na SUW ul. Waryńskiego i z sieci w budynkach; Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kopernika 5, oraz Pływalni Miejskiej „NAWA”, ul. Prusa 6A sprawozdania z badań: Nr 110W/2017, Nr 111W/2017 i Nr 22/2017 z dnia 04.07.2017r.
- pobranych w dniu 29.08.2017r. z wyjścia na sieć na SUW ul. Waryńskiego i z sieci w budynku Zakładu Energetyki Ciepłej ul. Przemysłowa 2, sprawozdania z badań: Nr 136W/2017, Nr 137W/2017 i Nr26/2017 z dnia 30.08.2017r.
- pobranych w dniu 05.09.2017r. z wyjścia na sieć na SUW ul. Waryńskiego i z sieci w budynkach; Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 ul. Działkowa 10, OSiR ul. Pomologiczna 8B oraz PWSZ ul. Batorego 64C, sprawozdania z badań: Nr 140W/2017, Nr 141W/2017, Nr 142W/2017, Nr 143W/2017, i Nr28/2017 z dnia 06.09.2017r.

Badania zostały wykonane w zakresie monitoringu kontrolnego w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Skierniewice odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Do wiadomości:

1. Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.  
96-100 Skierniewice, Mokra Prawa 30
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Skierniewicach  
  
mgr Barbara Wieteska