Wyniki analiz prób wody przed uzdatnieniem - wejście na SUW

L.p.	Oznaczenie	Wartość normatywna dla wody uzdatnionej (*)	Jednostka	nr analizy	*27w/18*	*65w/18*	*150w/18*	*182w/18*	
				data	*26.02.18*	*14.05.18*	*24.09.18*	*05.11.18*	
1	**barwa**	**akceptowalny**			20	28	54	16	
2	**mętność**	**1**	**NTU**		4,5	2,3	8,0	6,3	
3	**odczyn/temperatura**	**6,5-9,5**	**pH**		7,3/15,9	7,4/17,3	7,3/16,7	7,4/15,5	
4	**przewodność**	**2500**	**µS**		525	524	579	720	
5	**zapach**		**ob/nb**		–	–	ob.	ob.	
6	**smak**		**ob./nb**		–	–	–	–	
7	**amonowy jon**	**0,5**	**mg/l**		0,24	0,23	0,60	0,62	
8	**mangan**	**50**	**µg/l**		135	127	231	347	
9	**żelazo ogólne**	**200**	**µg/l**		1080	1230	2250	2140	
10	**bakterie grupy coli w 100 ml wody**	**0**	**jtk**		0	0	0	0	
11	**Escherichia coli**	**0**	**jtk**		0	0	0	0	