



Mokra Prawa, dn. 28.09.2021r.

**Do wiadomości Wykonawców**

L.dz. 4.240/2021/DZP

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cz. 1-7:

**Cz. 1 – Rury i kształtki wodociągowe z PE**

**Cz. 2 – Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego**

**Cz. 3 – Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC**

**Cz. 4 – Rury i kształtki wodociągowe ciśnieniowe, włązy kanalizacyjne i skrzynki żeliwne, uszczelki**

**Cz. 5 – Armatura wodociągowa: nawiertki, zasuwy, obudowy teleskopowe, zdroje uliczne, tabliczki emalowane**

**Cz. 6 – Opaski naprawcze ze stali nierdzewnej, łączniki, doszczelniacze, kompensatory z żeliwa sferoidalnego, śruby, podkładki oraz nakrętki do armatury ze stali kwasoodpornej**

**Cz. 7 – Rury stalowe, kształtki ze stali ocynkowanej, armatura stalowa.”**

– nr sprawy: 10/ZS/2021

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (IWZ)  
(dot. cz. 1)**

**Zamawiający** – Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej, działając na podstawie zapisów rozdziału XVI IWZ przedstawia poniżej treść otrzymanych pytań, na które udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z pytaniem i prośbą o wyjaśnienie do części 1 przetargu nieograniczonego na „Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1” Poz. 119 Pytanie: „ Czy dopuszczacie Państwo zestaw (kolano lite PE100 SDR11 30° z dwoma mufami SDR11)? Nie ma w produkcji kolan elektrooporowych 250x30°.”

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający w formularzu cenowym dla części 1 przedmiotu zamówienia w pozycji 119 dopuszcza zestaw.

**Pytanie nr 2:**

Poz. 119 formularza cenowego część 1: Czy zamawiający dopuszcza zestaw (kolano lite z dwoma mufami elektrooporowymi w odpowiednim SDR) ?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający w formularzu cenowym dla części 1 przedmiotu zamówienia w pozycji 119 dopuszcza zestaw.

**Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.**

DYREKTOR ds. ekonomicznych  
Główny Księgowy  
*Jolanta Gajda*  
mgr Jolanta Gajda

Mokra Prawa 30 ■ 98-100 Skiernewice

tel. 48 833 38 08 ■ fax. 48 833 48 68 ■ e-mail: wodkan@wodkan-skiernewice.com.pl

NIP: 8381328825 ■ KRS 0000183424 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi ■ Nr rejestrowy BDO 000038414

Wysokość kapitału zakładowego: 88 899 000,00 zł

Konta BANKOWE: Bank Pekao S.A. 48 1240 3321 1111 0000 2854 0340 ■ Bank Spółdzielczy 27 9297 0005 0175 0743 2010 0001

**wodkan-skiernewice.com.pl**